



Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

tel./fax. 48 3852514, e-mail: pwkc@pionki.pl, www.pwkc.pionki.pl

Konto bankowe: Bank BPH S.A. w Krakowie 76106000760000321000202615

Pionki, dnia 25.08.2016 r.

h dl. PWKC : 1444/16

„AMD” Usługi Budowlane i Projektowe

Małgorzata Droń

ul. Szalkiewiczowej 8

24-100 Puławy

Warunki techniczne nr : 30/2016

Odpowiadając na pismo z dnia 18.08.2016r. Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. podaje warunki wykonania projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Willowej zlokalizowanej w Pionkach:

- ul. Willową przyłączyć do istniejącej studni kanalizacji deszczowej o rzędnych 155.11/152.17 w ul. Armii Krajowej. Zaprojektować i wykonać kanalizację z rur klasy SN-8, wpusty deszczowe oraz studnie wykonać w technologii kręgów DIN z stopniami, uszczelkami oraz pierścieniami odcciążającymi. Wpusty deszczowe winny posiadać kosze osadcze. Wszystkie włazy i wpusty mają posiadać odpowiednie atesty dla dróg publicznych. Przed włączeniem nowej sieci do kanalizacji deszczowej zastosować osadnik części mineralnych oraz separator substancji ropopochodnych. Włączenia dokonać przy użyciu przejścia szczelnego.
- dokonanie wszelkich ustaleń natury prawnej dotyczących gruntu, w którym ma przebiegać kanalizacja leży w gestii Inwestora, łącznie z ustanowieniem nieodpłatnej służebności przesyłu

Dodatkowe warunki dotyczące prac związanych z przebudową drogi:

- zachować niezmienione trasy przebiegu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wszelkie ewentualne ich zmiany konsultować z PWKC w Pionkach Sp. z o.o.
- w miejscach skrzyżowań nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej z siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociągi w trakcie wykonywania robót podwiesić do konstrukcji zabezpieczającej.
- w miejscach kolizji roboty ziemne wykonywać ręcznie. W przypadkach zbliżeń równoległych i prostopadłych z innym uzbrojeniem przekraczających dopuszczalne

wielkości stosować rury ochronne lub inne zabezpieczenia przewidziane właściwymi przepisami.

- wszelkie roboty w rejonie kolizji, w których zbliżenia przekraczają dopuszczalne wielkości wykonywać pod nadzorem służb technicznych jednostek eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie.
- nie dopuszcza się pracy sprzętu mechanicznego w sąsiedztwie budowli związanych z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidującym z siecią kanalizacji sanitarnej.
- w przypadku ewentualnego wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwiązanie przeprowadzić w porozumieniu z przedstawicielem służb technicznych przedmiotowego uzbrojenia, projektanta i nadzoru inwestorskiego
- wykonać regulację wszystkich zasuw i studzienek dla nowoprojektowanych poziomów w drodze będącej przedmiotem opracowania

Procedura wykonania przyłączy :

- Dokumentację techniczną wykonaną w oparciu o wydane warunki techniczne należy uzgodnić w PWKC w Pionkach Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7.
- Wykonawstwo prac projektowych oraz budowlanych należy zlecić uprawnionemu instalatorowi, zgłoszwszy uprzednio w PWKC w Pionkach Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, tel. 385 25 14 (telefonicznie lub osobiście) termin rozpoczęcia prac.
- Po zakończeniu prac montażowych (przed zasypaniem wykopów), zostanie przeprowadzony odbiór robót w obecności inwestora, wykonawcy i przedstawiciela PWKC (po uprzednim uzgodnieniu terminu).
- Po podpisaniu umowy z PWKC na odbiór wód opadowych nastąpi włączenie przyłącza do sieci deszczowej
- W terminie 30 dni inwestor obowiązany jest dostarczyć do PWKC inwentaryzację powykonawczą sporządzoną przez uprawnionego geodetę. W przeciwnym wypadku PWKC wykona inwentaryzację we własnym zakresie obciążając kosztami inwestora.

Otrzymują:

Adresat.

1. a/a

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Gospodarki Wodno-Ściekowej

inż. Grzegorz Bogacz

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kowal