

ODPIS

PROTOKÓŁ NR GKN.6630.377.2016  
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Przedmiot narady : TRASY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wnioskodawca:

AMD USŁUGI BUDOWLANE I PROJEKTOWE  
DROŃ MAŁGORZATA

Adres :

24-100 PUŁAWY  
SZĄLKIEWICZOWEJ 8

Znak sprawy: GKN.6630.377.2016 z dnia: 2016-09-26

Lokalizacja obiektu: PIONKI DZ. 1363/1,1127/1,1381, gmina : PIONKI M.

Narada koordynacyjna odbyła się na zebraniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oddział: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Graniczna 24.

Data narady: 2016-09-29

## Uwagi i zlecenia:

Niniejsza protokół z narady koordynacyjnej nie zwalnia Inwestora od uzyskania z właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na budowę.

W przypadku robót w pasach drogowych Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na wejście w pas drogowy od zarządzającego drogą.

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.

2. Inwestor zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów (przed zasypaniem).

3. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z późniejszymi zmianami).

4. Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego obiektu.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

PRZEWODNICZĄCY  
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY

Ewa Kosińska  
GEODETA

Integralną część protokołu stanowi lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z ewentualnymi uwagami dotyczącymi przedmiotu narady oraz podpisami.

Lp	Nazwa Instytucji	Uwagi uczestnika narady koordynacyjnej	Imię, Nazwisko uczestnika narady
1	PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ		Z up. STAROSTY Ewa Wójt GEODETA
2	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W RADOMIU		duż
3	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD O/W-A REJON W RADOMIU WSOLA, UL. SPACEROWA 10, GM. JEDLIŃSK		
4	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		STARSZY SPECJALISTA inż. Dariusz Kozłowski
5	ORANGE POLSKA S.A.		nie stawia się
6	PGE DYSTRYBUCJA S. A. ODDZIAŁ SKARŻYSKO-KAMIENNA REJONOWY ZAKŁAD ENERGETYCZNY		nie stawia się
7	WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTEKÓW W WARSZAWIE DELEGATURA W RADOMIU		Wipol
8	WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE		KIEROWNIK INSPEKTORATU inż. Andrzej Sordaniuk
9	NETIA SA		Zb. Kędziór
10	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W WARSZAWIE	Nie uzgadnia się. Przedstawiony plan zagospodarowania terenu nie uwzględnia trasy projektowanego gazociągu z przyłączami uzgodnionego na Naradzie koordynacyjnej nr. 335/16	1.09.2
11	URZĄD GMINY Pionosław		nie stawia się
12	WNIOSKODAWCA LUB OSOBA UPOWAŻNIONA		nie stawia się

PSG sp. z o.o.  
ZG Radom

Uzgadnia się projekt kanalizacji

Roboty budowlane <sup>Kanalizacji</sup> należy wykonać po przebudowaniu sieci gazowej, z tego powodu, że istniejący gazociąg DN40 stal pokrywa się z zaprojektowaną kanalizacją

Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych  
Rejon Dystrybucji Gazu w Pionosławach  
Wiesław Karas